





UWAGI OGÓLNE BRANŻY SANITARNEJ

1. Rysunku nie skalować.

2. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary sprawdzić na budowie i poświęcić z rysunkami branż ibanż.

3. Ostateczną koordynacją przestrzenność na budowie.

4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach przez powołanie. Ewentualne wady koordynacyjne zgłaszać projektantowi w celu ich usunięcia. Wszystkie zmiany, które wykonawca zdecyduje na wprowadzić przed przeszłością robót w oparciu o dokumentacją wtórną branży bez sprawdzenia ich zgodności ze architektem.
i pozostałych branż.

5. Wszystkie zmiany, które Wykonawca zdecyduje się wprowadzić (również te, które służą jedynie zmianie technologii) muszą być przedstawione Nadzorowi Autorskiemu.

6. Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji ściani i stropów, wszystkie przebicia perforacji z projektem konstrukcji.

7. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy zabezpieczyć pożarowego należy uszczelnić ogniochronne w klasie odpornosci ogniowej przegrody.

8. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy niebędące oddzielewkami strefy pożarowych należy wykonać w standardowych kołnierzach antyrozwoj.

9. Sposób montażu i zamocowania kształcąc elementów wskazuje/ryt uzgodnić z Architektem.

10. Kolor, wzyjaki i ciekawcrog kształcąc elementów wskazuje/ryt uzgodnić z Architektem.

LEGENDA:

HPS-2 projektowany hydrant DN52 w konfiguracji pionowej z dodatkowym wnętrzem na gaszcz proszkową

- instalacja wodna zimna
- instalacja wodna p.przeciwpożarowa, rur wyżłobowaw
- projektowana instalacja przeciwpożarowa, rur wyżłobowaw - II ETAP
- odwodnienie ukośna instalacji przeciw grzybowej, rur wyżłobowaw

Dn50 średnica dowogo ukośnika

P1 oznaczenie rzutu nazwy głowa instalacji przeciw pożarowej

oznaczenie przejęcia przez przegrodę ogień

zawór zasuwy z zaworem antyzalewowym typu HVZ/E szlem zabezpieczenia instalacji przed przepływem wstecznym, w przypadku wystąpienia spadku ciśnienia w sieci.

UWAGA:

Odwodnienie ukośnika instalacji p.poż. wykonać ze stali wyżłobowanej Dn 15 włącznie do najbliższej armatury spustowej, a w przypadku braku armatury do końca rozbiegu by była wykonać także podłączenie zaleczkiczyć zawórem antyzalewowym typu HVZ/E szlem zabezpieczenia instalacji przed przepływem wstecznym, w przypadku wystąpienia spadku ciśnienia w sieci.

UWAGA:

W celu prawidłowej pracy instalacji, zalecia się aby pracowniczy okresowo dokonywał jednoszawego spuszu wody przez pomocy projektowanego zaworu zasuwowego w kółko montażnej Dzwig B.

UWAGA:

1. Wszystkie rurociągi/ruroci fycznie z czyszcz ryżowej eksperyczy. Po czyszkach nie ceiał wymiany cdz zaleta prac i ewelinacyj.
2. Wszystkie przewodzcrzeng ry i pewnaty fyci cadzlinqm dbaraiaiz w miejscu ścyka z karzaiaiaiz. Wyjątki od ry ingdz dopuszczalne wyłącznie w oznaczych kcrdzaqu.ch ze specyfikacji zaglinie ng. OBOM

ceo-technologie sc.
ul. Bronkowskiego 29
42-206 Częstochowa
NIP 949-164-76-54
☎ + 34 322 12 92
✉ biuro@ceo-technologie.eu

Inwestor	UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ LÓDŹ PIOTA 1A/L. SPORNA 36/50				
Temat	PROJEKT DOSTOSOWANIA KOMPLEKSU BUDYNKÓW SZPITALNYCH DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ PRZEBUDOWY WEWNĘTRZNEJ (WODOCIĄGOWEJ PRZECIWPOŻAROWEJ W BUDYNKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W. ŁÓDZI – II ETAP				
Adres obiektu/ lokalizacja	91-738 ŁÓDŹ, UL. SPORNA 36/50 DZ. NR EWID.: 59/6, 59/14, DBR[B B-54			Projekt budowlany/ wykonawczy	Projekt budowlany/wykonawczy
Faza/ etap	Rzut piwnic - instalacja p.poż.			Skala	Nr rysunku
	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data/ sprawdzenie
Projektował	mgr inż. Krzysztof Zbrzyżewicz		45/492		
Sprawdził	mgr inż. Jacek Moya	sanitarna	41/492		08.2018

0			
1			
2			
3			
Numer	Data	Zmiany i uwagi	Sprawdził

Projekt chroniony prawem autorskim.
Rozpoczęcie robót z projektem konstrukcji.